



建设项目竣工环境保护验收组成员签到表

项目名称：新疆金川矿业有限公司扩建氰化钠仓库项目

会议地点：新疆金川矿业有限责任公司

会议日期: 2020 年 9 月 25 日

[illegible]



新疆金川矿业有限公司扩建氰化钠仓库项目

竣工环境保护验收意见

2020年9月25日，新疆金川矿业有限公司根据新疆金川矿业有限公司扩建氰化钠仓库项目竣工环境保护验收监测报告（表）并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，情况如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：新疆伊犁州伊宁县金川矿业有限公司金山金矿厂内，项目中心地理坐标为东经 $81^{\circ} 30' 41.81''$ ，北纬 $44^{\circ} 20' 09.51''$ 。

建设内容及规模：在原有氰化钠仓库北侧扩建氰化钠仓库一座，丙类仓库，建筑面积 150m^2 ，主体建设储存氰化钠 100t 砖混结构仓库。

本项目为改扩建项目，在原有氰化钠仓库北侧 10m 处扩建氰化钠仓库一座，原有氰化钠最大储量 200t，扩建后最大储量 300t。

公用工程：

项目区排水、供电依托原有公用工程，本项目危险化学品库房内无采暖设施。

（二）建设过程及环保审批情况

伊犁州生态环境局伊宁县分局在 2020 年 1 月 25 日对该项目环境影响报告表给予批复，伊县环审〔2020〕05 号。

（三）投资情况

本项目总投资 60 万元，实际总投资 70 万元，其中环保投资 9 万元，实际环保投资 12 万，实际环保投资占总投资的 17%。

（四）验收范围

本次验收扩建氰化钠仓库项目主要为噪声。

二、工程变动情况

无。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目无废水产生。

（二）废气

本项目无废气产生。

（三）噪声

噪声主要来源于通风设备噪声，本项目为机械排风扇，产生噪声较小，且排风扇仅在人员进入时开启。

（四）固体废物

本项目无固体废物产生。

四、环境保护设施调试效果

（一）环保设施处理效率

1、废水治理设施

本项目无废水产生，项目不新增员工。

2、废气治理设施

本项目无废气产生。

3、厂界噪声治理设施

本项目运营期噪声源主要来源于通风设备开启时产生的噪声。通风设备选用的是排风扇，产生噪声影响较小。

4、固体废物治理设施

本项目无固体废物产生。

（二）污染物排放情况

1、废水治理设施

本项目无废水产生，项目不新增员工。

2、废气治理设施

本项目无废气产生。

3、厂界噪声治理设施

在项目区东、南、西、北侧厂界 1m 处进行噪声监测，昼夜监测各一次，连续 2 天，结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中的 3 类标准。

4、固体废物治理设施

本项目无固体废物产生。

五、工程建设对环境的影响

本项目符合国家产业政策，由于项目污染因素简单，对环境影响较小，采取相应的污染治理措施技术可行性，措施有效。运营期间不会对环境空气、地表水、地下水产生影响。

六、验收结论

扩建氰化钠仓库项目运营过程中能够贯彻执行国家建设项目环境管理制度，执行了环境影响评价制度。通过本次验收监测结果显示，产生的噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中的 3 类标准；项目化学品严格管理，库房做了硬化及防渗处理，配备监控、应急灯、安全标志等。新疆金川矿业有限公司突发环境事件应急预案已于 2018 年 5 月 16 日在伊犁州环保局备案，备案编号：654028-2018-030-M，可有效的预防和应对突发环境事件。

该项目噪声排放均能满足排放标准。建议通过竣工环境保护验收。

七、建议

（1）设施的保养、维修应制度化，保证设备的正常运转，做好环境保护知识宣传工作和环保技能的培训工作，提高职工的环保意识。

(2) 定期组织演练《突发环境事件应急预案》，并进行培训，加强职工安全和环境保护意识教育，提高安全和防范风险的意识，做好安全生产工作，杜绝因安全和消防事故引起的环境污染。

八、验收人员信息

建设项目竣工环境保护验收组成员

姓名	单位	职称/职务	电话
吴春	新疆金川矿业有限责任公司	项目经理	13529621828
张永刚	新疆金川矿业有限责任公司	总工程师	13031312888
王永刚	新疆金川矿业有限责任公司	总工程师	13899748008
唐中平	新疆金川矿业有限责任公司	总工程师	13899738030
刘建君	新疆金川矿业有限责任公司	总工程师	13899769163
蒋建新	新疆金川矿业有限责任公司	工程师	15137036524

单位：新疆金川矿业有限责任公司

2020年9月25日



建设项目竣工环境保护验收专家意见建议表

项目名称	新疆金川矿业有限公司扩建氰化钠仓库项目		
组织单位	新疆金川矿业有限公司		
专家	王永冲	单位	新疆华测检测公司
专家	唐建华	单位	伊犁华成设计公司
专家	姚建君	单位	伊犁州环保局
验收意见（意见栏下划“√”）			
同意	不同意	整改后通过	暂缓验收
√			
验收意见及要求: 经现场实地查验,本项目的建设基本满足环境影响报告表批复的要求,验收监测结论可行性较高,该工程已具备验收条件,同意通过验收。 监测报告修改内容见会议纪要 签名: 王永冲 姚建君 唐建华 2020 年 9 月 25 日			