

# 第一师十四团污水处理厂建设项目

## 其他需要说明的事项

### 1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

#### 1.1 设计简况

(1) 2021年7月，新疆创禹水利环境科技有限公司编制完成了《第一师十四团污水处理厂建设项目环境影响报告表》；

(2) 项目环保设施及投资概算

项目实际总投资3000万元，其中环保投资为102.2万元，占总投资的3.41%。各项环保设施实际投资情况见表1。

表1 项目环保投资情况表

工期	治理项目	实际建设过程环保措施	
		措施主要内容	投资(万元)
施工期	废气防治	施工场界设围挡	2.2
		场地洒水	0.5
	废水	废水收集池	1
	固废	生活垃圾、弃土和建筑垃圾收集后由施工部门运送	2
	噪声	/	/
运营期	废气	引风机(3000m <sup>3</sup> /h)+通风管道+UV除臭+15m排气筒	20
	废水	污水处理厂在线监测设备	60
	噪声	设备基础减震垫	0.5
	固废	生活垃圾收集箱，污泥外运	1
其他	绿化	植树种草	15
	现有氧化塘沉淀池底泥清理及改造	现有氧化塘沉淀池底泥清理及改造	/
合计			102.2

#### 1.2 施工简况

本项目于2021年10月开始动工，2022年1月进行设备安装、环保设施施工，并于2022年3月完工进入试运营阶段，新疆创禹水利环境科技有限公司于2022年3月27日进行现场勘查，项目总体符合环保要求，不涉及整改情况。

#### 1.3 验收简况

2022年3月，本项目所有主体工程均开始运行。我单位依据《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第682号)和《建设项目竣工环境保护验收暂行办

法》（国环规环评〔2017〕4号）要求和规定，对第一师十四团污水处理厂建设项目进行自主验收。2022年6月1日~2日委托新疆冠农检测科技有限公司组织技术人员对废气、废水、噪声进行了验收监测，2022年7月20日~21日对废水进、出水口进行补测。根据验收监测结果、项目实际运行情况、验收技术规范、环境影响报告表及其批复等材料编制了本项目竣工环境保护验收报告表，出具自主验收意见。

#### **1.4 公众反馈意见及处理情况**

项目在设计、施工及验收期间未收到公众反馈意见和投诉。

### **2.其他环境保护措施的实施情况**

#### **2.1 制度措施落实情况**

##### **（1）环保组织机构及规章制度**

第一师十四团污水处理厂建设项目有专人负责环境管理工作，包括环境保护设施调试及日常运行的维护制度计划等。

（2）环境风险事故应急预案和事故防范措施已完成《第一师十四团污水处理厂建设项目突发环境事件应急预案》并备案，备案证号：66012022B020035。

#### **2.2 配套措施落实情况**

##### **（1）区域削减及淘汰落后产能**

无。

##### **（2）防护距离控制及居民搬迁**

环评文件中未设置大气环境防护距离，仅提出项目卫生防护距离为厂区边界外100m范围，在此范围内禁止规划建设居民住宅、学校、医院等环境敏感目标。根据现场调查，本项目周边100m无居民住宅、学校、医院等建筑。

#### **2.3 其他措施落实情况**

无。

### **3 整改工作情况**

无。